

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021960301001847

东伟电气（广东）有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

东伟电气（广东）有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：东伟电气（广东）有限公司  
生产者地址：广东省东莞市寮步镇寮步金园路51号2栋201室  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：低压成套开关设备  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T7251.12-2013  
生产企业名称：广东东伟电控科技有限公司  
生产企业地址：东莞市寮步镇石龙坑黄坑工业区金园新路51号

联系人：李达兵  
电话：0769-85348488  
电子邮箱：dwdq@dw-dq.com  
指定签字人：

自我声明时间：2022-01-04  
自我声明地点：东莞寮步镇  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021960301001847

产品系列、型号、规格:

GCK 主母线: InA=1600A~400A, Icw=30kA; 馈电柜配电母线: Inc=1000A~400A, Icw=30kA; 控制柜配电母线: Inc=1000A~400A, Icw=30kA; Ue=400V、380V, Ui=690V; 50Hz; IP40、IP30

联系人: 李达兵  
电话: 0769-85348488  
电子邮箱: dwdq@dw-dq.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-01-04  
自我声明地点: 东莞寮步镇  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。